

Sommer energy

Auftraggeber:

Ort: Witzleben

Fahrtstrecke: Dachrieden - Witzleben - Allee

Mitarbeiter: D. König

Daten	Zeit	Durchgeführte Arbeit
26.2.	9-11 Uh	- BHk 2: - Gemischtrichterfilter ausgetauscht - BHk 3: Gleichdruckregler und gasfilter ausgetauscht

Material: - 1x Gleichdruckregler DN 80
- 1x gasfilter DN 80

26.2.2025
Datam

191
Unterschrift

Blockheizkraftwerke
Notstromaggregate
Automation + Prozessvisualisierung
Rationelle Energieanwendung + Energiemanagement



Beratung, Planung, Programmierung, Herstellung, Lieferung, Montage, Service

SOMMER energy | Unterer Koppenhagen 52 | 37355 Niederorschel OT Deuna

Unterer Koppenhagen 52
37355 Niederorschel OT Deuna
Tel.: 036076 / 41 02 49
Fax: 036076 / 41 81 39
k.sommer@bhkw-sommer.de
www.sommer-energy.de

Arbeitskarte

Auftraggeber:

Einsatzort: Wittenbergen

Fahrstrecke/ Fahrkilometer: An und Abfahrt

Fahrzeit: 2412h

Mitarbeiter: D. König

Datum	Arbeitsbeginn	Arbeitsende	ausgeführte Arbeiten
8.5	9:00 Uhr	13:30 Uhr	BHKW3: - Notkühltechnische erneuert - Zündspule 92 getauscht BHKW1: - Aufbodenansatzfuß getauscht BHKW2: - Service B3

Material:
- 1+ Zündspule
- 3+ Dichtungen DN65
- 1+ Aufbodenansatzfuß

8.5.2025

Ort, Datum

Unterschrift

Inhaber: Klaus Sommer

Bankverbindung:
Kreissparkasse Eichsfeld
IBAN: DE97 8205 7070 0106 0041 31
BIC: HELADEF1EIC

USt-Id.Nr.: DE 258 40 29 87

SOMMER energy | Unterer Koppenhagen 52 | 37355 Niederorschel OT Deuna

Unterer Koppenhagen 52
37355 Niederorschel OT Deuna
Tel.: 036076/ 41 02 49
Fax: 036076/ 41 81 39
k.sommer@bhkw-sommer.de
www.sommer-energy.de

Arbeitskarte

Auftraggeber: *Fuoll*

Einsatzort: *Litzleben*

Fahrstrecke/ Fahrkilometer: *An und Abfahrt*

Fahrzeit: *2+1 3/4 h*

Mitarbeiter: *D.Kinig*

Datum	Arbeitsbeginn	Arbeitsende	ausgeführte Arbeiten
20.5	8:30 Uhr	11:00 Uhr	8H1h 3: -fehler suche Zündanlasser ✓ Zündspannung zu hoch (Zündkerzen vereinigt und eingestellt) Zündkerzenstecker 10 Defekt 8H1h 2: -gasfilter verschmutzt

Material:

20.5.2028

Ort, Datum

Inhaber: Klaus Sommer

Bankverbindung:
Kreissparkasse Eichsfeld
IBAN: DE97 8205 7070 0106 0041 31
BIC: HELADEF1EIC

*Kunde nicht vor Ort
i. A. Kinig*

Unterschrift

USt-Id.Nr.: DE 258 40 29 87

Blockheizkraftwerke
Notstromaggregate
Automation + Prozessvisualisierung
Rationelle Energieanwendung + Energiemanagement



Beratung, Planung, Programmierung, Herstellung, Lieferung, Montage, Service

SOMMER energy | Unterer Koppenhagen 52 | 37355 Niederorschel OT Deuna

Unterer Koppenhagen 52
37355 Niederorschel OT Deuna
Tel.: 036076 / 41 02 49
Fax: 036076 / 41 81 39
k.sommer@bhkw-sommer.de
www.sommer-energy.de

Arbeitskarte

Auftraggeber: Knoll

Einsatzort: Witzleben

Fahrstrecke/ Fahrkilometer: An und Abfahrt

Fahrzeit: 2+1/2 h

Mitarbeiter: D. Körnig

Datum	Arbeitsbeginn	Arbeitsende	ausgeführte Arbeiten
16.06.	8:45 Uhr	12:30 Uhr	- Rischer BHku 912 gefascht - BHku 3 - 230V Grundmodul für den Rauchmelder angebaut und angeschlossen
			- Ölwechsel 1 Zündkerzen gereinigt
			- Zündkerzenstecker (7) gefascht
			- Abgas gegen durch 105° in bar

Material: - 1x Rischer DN 80 + Dichtungen
- 2x Ölfilter E 3262

16.06.2025


Ort, Datum

Inhaber: Klaus Sommer

Bankverbindung:
Kreissparkasse Eichsfeld
IBAN: DE97 8205 7070 0106 0041 31
BIC: HELADEF1EIC

USt-Id.

Klaus Sommer
Unterschrift



Blockheizkraftwerke
Notstromaggregate
Automation + Prozessvisualisierung
Rationelle Energieanwendung + Energiemanagement



Beratung, Planung, Programmierung, Herstellung, Lieferung, Montage, Service

SOMMER energy | Unterer Koppenhagen 52 | 37355 Niederorschel OT Deuna

Unterer Koppenhagen 52
37355 Niederorschel OT Deuna
Tel.: 036076 / 41 02 49
Fax: 036076 / 41 81 39
k.sommer@bhkw-sommer.de
www.sommer-energy.de

Arbeitskarte

Auftraggeber: Knoll

Einsatzort: Witzleben

Fahrstrecke/ Fahrkilometer: An und Abfahrt

Fahrzeit: 2x 1 1/2 h

Mitarbeiter: D. König

Datum	Arbeitsbeginn	Arbeitsende	ausgeführte Arbeiten
3.7	14:00 Uhr	15:30	fahlersche Rücksicht Zündkerzen gereinigt und eingestellt Stocher erneuert

Material: - 6x Zündkerzenstöcher

Bemerkung: Tischplatte defekt

Panne nicht vor Ort

3.7.2025

Ort, Datum

i. A. König

Unterschrift

Inhaber: Klaus Sommer

Bankverbindung:
Kreissparkasse Eichsfeld
IBAN: DE97 8205 7070 0106 0041 31
BIC: HELADEF1EIC

USt-Id.Nr.: DE 258 40 29 87

SOMMER energy | Unterer Koppenhagen 52 | 37355 Niederorschel OT Deuna

Unterer Koppenhagen 52
37355 Niederorschel OT Deuna
Tel.: 036076/ 41 02 49
Fax: 036076/ 41 81 39
k.sommer@bkhk-w-sommer.de
www.sommer-energy.de

Arbeitskarte

Auftraggeber: Knoll

Einsatzort: Litzleben

Fahrstrecke/ Fahrkilometer: Crock - Litzleben - Dachriede.

Fahrzeit:

Mitarbeiter: D. Küng

Datum	Arbeitsbeginn	Arbeitsende	ausgeführte Arbeiten
20.08	11:00 Uhr	16:30 Uhr	- Ladelauftröhre neu angebracht

Material: - 2x Große Rechteckige Dichtfany Ladelauftröhre H²O
- 1x Blaue Dichtfany Ladelauftröhre Gas eingangs
- 4x Dichtfany Ladelauftröhre H²O
- 2x Stichrohr nach Turbolader Rot

70.8.2025

Ort, Datum

Inhaber: Klaus Sommer

Bankverbindung:
Kreissparkasse Eichsfeld
IBAN: DE97 8205 7070 0106 0041 31
BIC: HELADEF1EIC

USt-Id.Nr.: DE 258 40 29 87

i. A. Küng

Unterschrift

Kunde nicht vor Ort

Blockheizkraftwerke
Notstromaggregate
Automation + Prozessvisualisierung
Rationelle Energieanwendung + Energiemanagement



Beratung, Planung, Programmierung, Herstellung, Lieferung, Montage, Service

SOMMER energy | Unterer Koppenhagen 52 | 37355 Niederorschel OT Deuna

Unterer Koppenhagen 52
37355 Niederorschel OT Deuna
Tel.: 036076 / 41 02 49
Fax: 036076 / 41 81 39
k.sommer@bhkw-sommer.de
www.sommer-energy.de

Arbeitskarte

Auftraggeber:

Witkens

Einsatzort:

Kroff

Fahrstrecke/ Fahrkilometer:

Anhänger auswechseln

Fahrzeit:

Mitarbeiter:

Datum	Arbeitsbeginn	Arbeitsende	ausgeführte Arbeiten

Material:

2x Schlauch PTF

1x Rohrabschleife

1x Ausschlagsgefäß

28.8.25

Ort, Datum

Unterschrift

Inhaber: Klaus Sommer

Bankverbindung:
Kreissparkasse Eichsfeld
IBAN: DE97 8205 7070 0106 0041 31
BIC: HELADEF1EIC

USt-Id.Nr.: DE 258 40 29 87

Blockheizkraftwerke
Notstromaggregate
Automation + Prozessvisualisierung
Rationelle Energieanwendung + Energiemanagement



Beratung, Planung, Programmierung, Herstellung, Lieferung, Montage, Service

SOMMER energy | Unterer Koppenhagen 52 | 37355 Niederorschel OT Deuna

Unterer Koppenhagen 52
37355 Niederorschel OT Deuna
Tel.: 036076 / 41 02 49
Fax: 036076 / 41 81 39
k.sommer@bhw-sommer.de
www.sommer-energy.de

Arbeitskarte

Auftraggeber: Knoll

Einsatzort: Wittenberge

Fahrstrecke/ Fahrkilometer: 2+1 3/4

Fahrzeit: 2+1 3/4 h

Mitarbeiter: D. Kiny

Datum	Arbeitsbeginn	Arbeitsende	ausgeführte Arbeiten
2.9	9:00 ch.	11:45 ch.	-fehlersache Generator A -Erregerwicklung beschädigt -BTHW zum anbauen vorbereitet

Material:

2.9.2023

Ort, Datum


Unterschrift

Inhaber: Klaus Sommer

Bankverbindung:
Kreissparkasse Eichsfeld
IBAN: DE97 8205 7070 0106 0041 31
BIC: HELADEF1EIC

USt-Id.Nr.: DE 258 40 29 87

Blockheizkraftwerke
Notstromaggregate
Automation + Prozessvisualisierung
Rationelle Energieanwendung + Energiemanagement



Beratung, Planung, Programmierung, Herstellung, Lieferung, Montage, Service

SOMMER energy | Unterer Koppenhagen 52 | 37355 Niederorschel OT Deuna

Unterer Koppenhagen 52
37355 Niederorschel OT Deuna
Tel.: 036076 / 41 02 49
Fax: 036076 / 41 81 39
k.sommer@bhkw-sommer.de
www.sommer-energy.de

Arbeitskarte

Auftraggeber: Knoll

Einsatzort: Witzlebe

Fahrstrecke/ Fahrkilometer: An und Abfahrt

Fahrzeit: 24.9.25

Mitarbeiter: D. Künz

Datum	Arbeitsbeginn	Arbeitsende	ausgeführte Arbeiten
4.9	8:30 Uhr	17:30 Uhr	- Generator außgetauscht - Maschine wieder in Betrieb gesetzt

Material:
- 1x Generator LSA 49.3
- 1x Entlüfter schnell
- 11x Gegenmuttern Ø 50

4.9.2025

Ort, Datum

Kunde nicht vor Ort
i. A. Künz

Unterschrift

Inhaber: Klaus Sommer

Bankverbindung:
Kreissparkasse Eichsfeld
IBAN: DE97 8205 7070 0106 0041 31
BIC: HELADEF1EIC

USt-Id.Nr.: DE 258 40 29 87

Blockheizkraftwerke
Notstromaggregate
Automation + Prozessvisualisierung
Rationelle Energieanwendung + Energiemanagement



Beratung, Planung, Programmierung, Herstellung, Lieferung, Montage, Service

SOMMER energy | Unterer Koppenhagen 52 | 37355 Niederorschel OT Deuna

Unterer Koppenhagen 52
37355 Niederorschel OT Deuna
Tel.: 036076 / 41 02 49
Fax: 036076 / 41 81 39
k.sommer@bhw-sommer.de
www.sommer-energy.de

Arbeitskarte

Auftraggeber:

Einsatzort: Witzleben

Fahrstrecke/ Fahrkilometer: An und Abfahrt

Fahrzeit: 28 1/2 h

Mitarbeiter: D. Kiny

Datum	Arbeitsbeginn	Arbeitsende	ausgeführte Arbeiten
9.9	9:00 Uhr	15:00 Uhr	BHlu 3: -Generatorregler nachgestellt - Zündkerzen gereinigt und Steckere getauscht - ALT gereinigt BHlu 1: - Drehzahlsensor neu angeschlossen BHlu 2: - An Befehlungsgeber getauscht

Material:

9.9.2025

Ort, Datum

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Klaus Sommer". It is written in a cursive style with a blue pen.

Unterschrift

Inhaber: Klaus Sommer

Bankverbindung:
Kreissparkasse Eichsfeld
IBAN: DE97 8205 7070 0106 0041 31
BIC: HELADEF1EIC

USt-Id.Nr.: DE 258 40 29 87

Blockheizkraftwerke
Notstromaggregate
Automation + Prozessvisualisierung
Rationelle Energieanwendung + Energiemanagement



Beratung, Planung, Programmierung, Herstellung, Lieferung, Montage, Service

SOMMER energy | Unterer Koppenhagen 52 | 37355 Niederorschel OT Deuna

Unterer Koppenhagen 52
37355 Niederorschel OT Deuna
Tel.: 036076 / 41 02 49
Fax: 036076 / 41 81 39
k.sommer@bhw-sommer.de
www.sommer-energy.de

Arbeitskarte

Auftraggeber: BGA Witzleben

Einsatzort: Fernwartung

Fahrstrecke/ Fahrkilometer: -

Fahrzeit: -

Mitarbeiter: Axel Pollesche

Datum	Arbeitsbeginn	Arbeitsende	ausgeführte Arbeiten
16.09.	10:00 Uhr	14:00 Uhr	Prüfintervalle Prüffristen
17.09.	08:00 Uhr	11:30 Uhr	Gutachten Generator zur Schadensregulierung

Material:

Deuna, 17.09.2025

Ort, Datum

Unterschrift

Inhaber: Klaus Sommer

Bankverbindung:
Kreissparkasse Eichsfeld
IBAN: DE97 8205 7070 0106 0041 31
BIC: HELADEF1EIC

USt-Id.Nr.: DE 258 40 29 87